

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-ДЕ.ПБ25.В.03163
(номер сертификата соответствия)

ТР 1388804
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ LUX ELEMENTS GmbH & CO KG. Адрес: An der Schusterinsel 7, D - 51379 Leverkusen-Opladen, Germany, Германия. Телефон +49217172120, факс +492171721240. E-mail: info@luxelements.de
(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ LUX ELEMENTS GmbH & CO KG. Адрес: An der Schusterinsel 7, D - 51379 Leverkusen-Opladen, Germany, Германия. Телефон +49217172120, факс +492171721240. E-mail: info@luxelements.de
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности". Россия, 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499) 4098725, info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 03.10.2013 Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Материал гидроизоляционный: уплотнительная лента из экструдированного термоэластопласта, толщина 0,7 мм, т.м. DRY-DB. Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
57 7400

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), Класс пожарной опасности КМ5: группа воспламеняемости - В3 по ГОСТ 30402, группа горючести - Г4 по ГОСТ 30244.
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
5603 14 900 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ RU.ИИ14 от 25.08.2010 г. Протокол сертификационных испытаний № 3396-С/ТР от 06.07.2015 г., ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № СДССМТ.RU.OC01.K00599 от 03.10.2014 г. по 03.10.2017 г., выдан органом по сертификации систем менеджмента качества "СибМосТест" номер аттестата аккредитации СДССМТ.RU.31068.OC01 от 03.07.2013 г.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 06.07.2015 по 05.07.2018

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Ю.Н. Гришин

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.А. Козарицкий

