

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-ДЕ.ПБ58.В.03132

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0009643

Общество с ограниченной ответственностью "ЕАС Консалтинг" (ООО "ЕАС Консалтинг").
Адрес: 644070, РОССИЯ, Омская область, город Омск, улица Шебалдина, дом 60. ОГРН: 1175543039198.
Телефон: +4921122980180. Факс: +4921122980199. Электронная почта: omsk@eac-experts.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

LUX ELEMENTS GmbH & Co.KG.
Адрес: An der Schusterinsel 7, D-51379 Leverkusen-Opladen, ГЕРМАНИЯ.
Телефон: +492171/72120. Факс: +492171/721240. Электронная почта: info@luxelements.de

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" (ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность"). Адрес: 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д.1, строение А. Адрес места осуществления деятельности: 301668, РОССИЯ, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д. 8. ОГРН: 1107154016166. Телефон: +74874655953, +74952801686. Факс: +74874655953. Электронная почта: info@alfarb.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели из жестковспененного полистирола, покрытые с обеих сторон строительным цементным покрытием, армированным сеткой из стекловолокна: универсальная строительная панель LUX ELEMENTS®-ELEMENT-EL толщиной от 4 мм до 100 мм, панель с надрезами по длине LUX ELEMENTS®-ELEMENT-SL толщиной 30 мм, 50 мм и с надрезами по ширине LUX ELEMENTS®-ELEMENT-SQ толщиной 30 мм, 50 мм, выпускаемые по Технической документации изготовителя (См. Приложение – бланк № 0008174). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 22.21.41.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

3921 110 00 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ).
См. Приложение – бланк № 0008174.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 608-С/ТР-18 от 23.11.2018 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
№ МСК.ОС.1.Б02605 от 01.11.2018 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

28.11.2018

по

27.11.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

подпись

А.А. Гомзов

подпись

Д.С. Подсевалов

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ДЕ.ПБ58.В.03132

(обязательная сертификация)

№ 0008174

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

| Обозначение национального стандарта или свода правил | Наименование национального стандарта или свода правил | Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил |
|--|---|---|
| | | Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ5 |
| ГОСТ 30244-94 | "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | Группа горючести – Г4 (сильногорючие) |
| ГОСТ 30402-96 | Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость" | Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) |
| ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18 | "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | Группа дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) |
| ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20 | "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | Группа токсичности – Т3 (высокоопасные) |



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(Handwritten signature)
подпись

(Handwritten signature)
подпись

А.А. Гомзов
инициалы, фамилия

Д.С. Подсевалов
инициалы, фамилия